Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Краснотурьинск
(место составления акта)

« 25 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

14 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

По адресу/адресам: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 78
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 30 от "06" апреля 2018 года

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

творчества»

Дата и время проведения проверки:
"11" апреля 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):**
(заполняется при проведении выездной проверки)

Голова Ольга Викторовна 07.04.2018 г. в 09 ч. 15 м.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Соколовская Наталья Васильевна, инспектор ОНДиПР ГО
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

области
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кабаева Светлана Викторовна, заместитель
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

директор по АХЧ МАУ ДО « Центр детского творчества»

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

возможности ее дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, установленной на объекте (п.1.10 РД-009-02-96);

- помещения Центра детского творчества не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (коридор за сценической коробкой) (СП 5.13130.2009 таблица А3 п. 38; п. 14 НПБ 110-03 таблица 3 п. 38);

- в здании Центра датского творчества на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.1 СП 1.13130.2009);

- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука в спортзале, дискозале и зрительном зале (п. 3.14 НПБ 104-03; п. 4. 1 СП 3.13130.2009);

- для отделки стен на путях эвакуации (вестибюль) частично применен материал (древесина), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка на 2 этаже) частично применен материал (древесина), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для отделки стен на путях эвакуации (фойе на 2 этаже) частично применен материал (древесина), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- пол на путях эвакуации (коридор - карман за сценой) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- в месте перепада высот в коридоре за сценической коробкой не предусмотрен пандус (п.6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- на путях эвакуации (в коридоре за сценической коробкой) складируются декорации (п. 36(б) Правил противопожарного режима в РФ);

- не на всех дверях, ведущих в лестничные клетки, имеются приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п.6.18* СНиП 21-01-97*)

Данные нарушения допущены должностным лицом – директором МАУ ДО «Центр детского творчества» Голова Ольга Викторовна и юридическим лицом - Муниципальным автономным учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАУ ДО «Центр детского творчества»
Голова Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ (подпись)

"25" апреля 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«Телефон доверия» отдела НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО – 8(34384)4-39-45
«Телефон доверия» УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)228-53-84
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Свердловской -8(343)262-99-99
«Телефон доверия» СРЦ МЧС России - 8(391)298-55-47
«Телефон доверия» МЧС России -8(499)216-99-99